

«Утверждаю»

Директор
Муниципального автономного
учреждения культуры
«Центральный дворец культуры»
муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

Г. М. Хальзов



**Акт обследования к паспорту
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в
МАУК ЦДК Белебеевского района**

1. Краткая характеристика объекта

1.1 Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

452000, Республика Башкортостан, город Белебей, ул. им МГ Амирова 10А

1.2 Наименование предоставляемых услуг: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

1.3 Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5046,3 кв.м
- асфальтированный участок перед крыльцом ЦДК 800 кв. м
- вся площадь перед ЦДК 4992 кв.м

1.4 Название организации, которая предоставляет услуги населению (полное наименование, сокращенное наименование): Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, МАУК ЦДК Белебеевского района.

1.5 Адрес места нахождения организации: 452000, Республика Башкортостан, город Белебей, ул. им МГ Амирова 10А

2. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо составить проектно – сметную документацию по элементам объекта:

2.1. Входная группа:

Установка пандуса по нормативам:

- уклон Н/Л не более 1/12;
- длина одного подъема (марша) пандуса не более 9 м;
- поручни с двух сторон (на высоте) 70 см и 90 см;
- горизонтальные завершения поручней сверху и внизу не менее 30 см;
- нескользящее покрытие – наличие.

2.2. Установка двухуровневых поручней на лестницу

2.3. Маркировка краевых ступеней цветом или фактурой.

2.4. Контрастно маркируем стеклянные поверхности дверей (желтые круги).

2.5. Устанавливаем возле входа табличку «Вход доступен для инвалидов» (общепринятый знак инвалида на зеленом фоне).

2.6. Установка тактильного информационного стенда с содержанием информации об учреждении.

3. Пути движения на объекте:

- Устройство информационных тактильных табличек на путях движения, а также возле основных функциональных зон: возле зрительного зала, гардероба и т.д.
- Приобретение гусеничного мобильного подъемника.
- Устройство поручней со второй стороны внутренних лестниц.
- Контрастно промаркировать крайние ступени внутренних лестниц.

4. Зона оказания услуги:

- В зрительном зале установить пристенные поручни и на подъеме к сцене.
- Приобретение телескопического пандуса (длиной 3 м.) для подъема на сцену.
- Контрастно промаркировать ступени.

5. Санитарно-бытовые помещения:

- Устройство входной двери по нормативам с шириной свободного пространства не менее 90 см. (на дверях ручки должны быть рычажные (в форме шарика запрещается).
- Выключатель разместить на доступной для инвалида-колясочника высоте.
- Закладка существующей двери.
- Установить табличку «Туалет доступен для инвалидов».

6. Санитарно-бытовые помещения:


- Установка унитаза с высотой чаши 0,46 м (или стандартный унитаз можно поставить на постамент для увеличения высоты унитаза)
- Установка поручней возле унитаза: откидной со стороны, откуда будет подъезжать инвалид на коляске, стационарный (различной модификации) с другой стороны.
- Установка системы тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала со шнурком + световой и звуковой оповещатель над дверью в коридоре, либо базовый блок с принятием сигнала тревоги на посту).
- Установка держателей для тростей и костылей.
- На раковину установить однорычажный либо сенсорный смеситель. Обязать раковину поручнем.


7. Решение комиссии: рекомендации по адаптации МАУК ЦДК Белебеевского района на основании проектно – сметной документации.


Председатель комиссии


Секретарь

Члены комиссии:









Х. Ш. Давлетхузин

Ю. В. Петрова

О. А. Давлетшина

П. Н. Крылов

С. А. Селезнева